

Diese Austauschempfehlung gilt nur für Brenner mit verbaudem 3001168 Steuergerät, Bezeichnung MO 550 bzw. 550 SMD. Nicht gültig für Brenner ab Baujahr 2018 mit geänderten Steueräten MO550MWG, MO550MUWG, MO550BWG, MO550BUWG. In diesen Fällen bestellen Sie bitte die Artikelnummern aus der Ersatzteilliste des Brenners.

Diese Tabelle ist nur gültig für Gulliver Ölbrenner, bei denen das unten angegebene Steuergerät verbaut ist

Brennerbaureihe	Eingebautes Steuergerät	Eingebaute Fotozelle	Ersatz Steuergerät
Gulliver RG1RK, RG0.R	MO 550 / 550 SMD (3001168)	Fotozelle 3-Leiter (3007492)	20136740
Gulliver RG2-RG3-RG4S			MO550BWG + Fotozelle FD01
Gulliver RG1RKD			(20146982)
Gulliver RG2-RG3D-RG4D-RG5D			
Gulliver BGK1-BK2-BGK3	MO 550 / 550 SMD (3001168)	Fotozelle 3-Leiter (3007492)	MO550BWG + Fotozelle FD01
Gulliver BGK1-BGK2	MO 550 / 550 SMD (3001168)	IRD 3 Leiter (3008461)	(20146982)
Gulliver BG1-BG2-BG3-BG4-BG5	550 SMD (3001168)	IRD 3 Leiter (3008461)	MO 550 BUWG (20137657)
Gulliver BG6D-BG7D	MO 550 / 550 SMD (3001168)	IRD 3 Leiter (3008461)	MO 550 BUWG (20137657)
Gulliver BG6.1D-BG7.1D	MO 550 PI (20018942)	IRD 3 Leiter (3008461)	MO 550 BUWG (20137657)

Soll nur die Fotozelle ersetzt werden, ist wie folgt vorzugehen :

Fotozelle alt Gulliver Ölbrenner	Fotozelle für Gulliver Ölbrenner neu
Fotozelle 3-Leiter (3007492)	IRD 3 Leiter (3008461) oder MO550BWG + Fotozelle FD01 (20146982)
IRD 3 Leiter (3008461)	IRD 3 Leiter (3008461)
2-Leiter Fotozelle (3007839)	2-Leiter Fotozelle FA01 (20132566)



Energy For Life

Die Einführung der neuen digitalen Feuerungsautomaten in der Gulliver Kleinbrennserie hat begonnen im Januar 2018 mit der Seriennummer 01048103037.

Als Konsequenz der Produktverbesserung werden die Ersatzteilkataloge mit dem neuen Codes aktualisiert. Für die Gulliver-Brenner, die bereits auf dem Markt sind, sind die neuen Ersatzteile wie folgt kompatibel:

Alter Ersatzteilcode	Alter Flammenfühler	Neuer Ersatzteilcode	Flammenfühler Ersatzteilcode
3001168 MO550	3008461 IRD 1010R (3-Draht) 3007492 Fotozelle (3-Draht)	20137657 MO 550 BUWG	3008461 IRD 1010R (3-Draht) 3007492 Fotozelle (3-Draht) *
3001168 MO550	3007492 Fotozelle (3-Draht)	20136740 MO 550 BWG	20135304 Fotozelle FD01 (2-Draht)
		20146982 Umrüstsatz (MO 550 BWG + Fotozelle FD01)	
3002967 MG569	<i>Steuergerät</i> Ionisationselektrode	20137658	<i>Steuergerät</i> Ionisationselektrode
3002949 MG569 **	<i>Steuergerät</i> Ionisationselektrode	20137660 **	<i>Steuergerät</i> Ionisationselektrode

* nicht mehr lieferbar

** mit Umrüstsatz

Mit dem Update der Feuerungsautomaten wird der Artikel PC-Interface-Kit Nr. 3002731 auslaufen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

RIELLO S.p.A.
Zweigniederlassung Deutschland

ppa.

Helmut Heideroth
Technical Director

Andrej Bratke
Stellv. Technischer Leiter

www.riello.com